LEGENDA

Elementy demontowane i wyburzane

Ściany istniejące

Wypełnienia ścian projektowane

Ściany projektowane

Wlot wentylacji

Budynki gospodarcze poza zakresem opracowania

Część budynku poza zakresem opracowania

GP 7 ∅16 /roz. 0,15m

GP 6 ∅16 /roz. 0,15m

GP 8 ∅16 /roz. 0,15m

GP 5 ∅16 /roz. 0,15m

GP 4 ∅16 /roz. 0,15m

GP 9 ∅16 /roz. 0,15m

GP 3 ∅16 /roz. 0,15m

GP 2 ∅16 /roz. 0,15m

GP 10 ∅16 /roz. 0,15m

GP 1: ∅16 /roz. 0,15m

istniejąca nagrzewnica wodna

Kurtyna powietrzna (zimna)
L=1500 mm

termostat pokojowy
ogrzewania podłogowego

Rozdzielacz ogrzewania
podłogowego z grupą
pompowo-mieszającą

22c.o. 28c.o. 15c.o. 18c.o.

ist. grzejnik płytowy

6 WC NP+M
4.05 Jastrych bet.

włączenie do istniejącej instalacji c.o.
20 C° 15c.o.

SAN 07 05
463W

6 WC D
3.04 Jastrych bet.
20 C° 15c.o.

SAN 07 04
375W
włączenie do istniejącej instalacji c.o.

4 Szatnia
5.02 Jastrych bet.

7 Komunikacja
9.04 Jastrych bet.

Sala świetlicy
1 70.03 Jastrych bet.
20 C°

8 Komunikacja
9.00 Jastrych bet.

Pom. gospodarcze
9 8.97 Jastrych bet.

Wejście + część gospodarcza
10 9.10 Jastrych bet.

11 Kuchnia
16.77 Jastrych bet.

Komin

+0.00

EI 30

2 Kotłownia
6.01 Jastrych bet.

Wymiennik cwu
V=101 dm3

Kocioł gazowy
moc 35 kW
28c.o.

Pompy obiegowe

Sprzęgło hydrauliczne
Qmax=2,5m3/h

Rozdzielacz kotłowy
typu C3-90 60x60 - GZ1"

istniejąca czerpnia powietrza
do spalania
istniejący przewód spalinowy

przewód wentylacyjny wywiewny izolowany
z blachy ocynkowanej ∅150/225 mm

Kanał nawiewny 0,2x0,15m
zetowy

Prąd

Gaz

N

Oznaczenia:

- przewody instalacji c.o. zasilanie
- przewody instalacji c.o. powrót
- przewody instalcji ogrzewania podłogowego
- istniejące przewody c.o.
- grzejnik łazienkowy o wymiarach 700x500 mm

SAN 07 05 / 463W — moc grzejnika 463 W

20 C° — wymagana temperatura w pomieszczeniu

15c.o. — opis średnic rur miedzianych dla instlalacji centralnego ogrzewania

Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża SANITARNA	
Inwestor	GMINA KOŁOBRZEG ul. TRZEBIATOWSKA 48A, 78-100 KOŁOBRZEG		
Obiekt	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 78-133 Sarbia 34B, dz. nr 41/1, 41/2 obr. 48 – Sarbia		DT NR DT-NR
Treść Opracowania	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -RZUT PARTERU		Data 15.06.2017
Projektował	MGR INŻ. PIOTR NOGAJCZYK UPR. NR ZAP/0148/PWBS/16		Skala 1:100
Specjalność	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan		Nr rys. S8
Sprawdził	MGR INŻ. MAGDALENA SYRYCA UPR. NR UAN/N/7210/81/90		
Specjalność	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan		